

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

ул. Горького, д.35, г. Брянск, 241050
тел./факс (4832) 59-96-15 E-mail: boki32@mail.ru
ОКПО 02176625 ОГРН 1023202744366 ИНН/КПП 3201005237 / 325701001

24.05.2017 № 102

Заместителю руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора
О.А. Ермолаеву

Уважаемый Олег Александрович!

Администрация ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств» представляет отчет об исполнении предписания № 283/14-ЭП-Б от 28 марта 2017 года.

Были устранены нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности, а именно:

1. Сформирован календарный график проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.
2. Пересмотрен и утвержден перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
3. По всем зданиям оформлены паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.
4. В паспортах на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства внесены данные 2017 года о величине сопротивления растекания тока заземляющего устройства.
5. Сформирован график осмотра и ремонта сети электрического освещения.
6. Заведен журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

7. В журнале учета и содержания средств защиты внесены записи об используемых в электроустановках диэлектрических галошах.

8. Сформирован перечень средств защиты, распределенных между объектами.

9. В местах возможного повреждения электропроводки на открыто проложенных проводах установлена соответствующая защита (коридор учебного корпуса по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 35).

10. В учебном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 35 однолинейные схемы электроснабжения утверждены ответственным за электрохозяйство.

11. В учебном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 на лицевых сторонах панелей щитов добавлены надписи указывающие их диспетчерское наименование.

12. В учебном корпусе по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 размещены однолинейные схемы электроснабжения.

13. В помещении РУ-0,4кВ по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 наведен порядок, очищены диэлектрические коврики.

14. В помещении РУ-0,4кВ по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 дверь, имевшая предел огнестойкости менее 0,75ч. Заменена на соответствующую требованиям.

15. На двери РУ-0,4кВ по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 размещены предупреждающие знаки установленного образца.

16. В РУ-0,4кВ по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 20 на светильниках размещены рассеиватели.

Директор



С.В. Осадчая